


Условные обозначения

- T1 — Подающий трубопровод системы радиаторного отопления с параметрами теплоносителя 90°C
- T2 — Обратный трубопровод системы радиаторного отопления с параметрами теплоносителя 70°C
-  AI — Электроконвектор

1. Приборы отопления и трубопроводы отнесены от стен условно.
2. В вытяжные отверстия в кухнях и санузлах установить регулируемые сотовые решетки РСР 200x100 мм. Пробивку отверстий для подключения вытяжки из кухонь и с/у выполнить по месту
3. Клапаны КПД-4 систем ВД1-ВД6 установить на высоте 2,2 м от пола

Главный инженер проекта ООО "КСК" Звонарев Е.В.



Изменение внесено по замечаниям Заказчика

						А-07-12-01-0В			
						Ленинградская обл, Всеволожский район, пос. Павлово Жилой квартал юго-западнее дома N39 по ул. Быкова			
Изм.	Колуч	Лист	N док.	Погп.	Дата	Два жилых дома позиция 1, 2. Жилой дом N1	Стадия	Лист	Листов
Разработал					04.14		Р	22	
Н. контроль	Бучнева				04.14				
						План типового (2-11) этажа секции В		ООО "КСК"	