



условные обозначения

— T1 — Подающий трубопровод системы радиаторного отопления с параметрами теплоносителя 90°C
— T2 — Обратный трубопровод системы радиаторного отопления с параметрами теплоносителя 70°C

1. Приборы отопления и трубопроводы отнесены от стен условно.
2. В вытяжные отверстия в кухнях и санузлах установить регулируемые софитные решетки РСР 200x100 мм. Пробивку отверстий для подключения вытяжки из кухонь и с/у выполнить по месту.
3. Клапаны КПД-4 систем ВД1-ВД6 установить на высоте 2,2 м от пола.

Главный инженер проекта ООО "КСК" Звонарев Е.В.



Изменение внесено по замечаниям Заказчика

А-07-12-01-0В					
Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Павлово Жилой квартал юго-западнее дома N39 по ул. Быкова					
Изм.	Кодуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал				<i>[Signature]</i>	04.14
Н. контроль	Бучнева			<i>[Signature]</i>	04.14
План типового (2-11) этажа секции В1					000 "КСК"