



Условные обозначения

- Т1 — Подающий трубопровод системы радиаторного отопления с параметрами теплоносителя 90°C
- Т2 — Обратный трубопровод системы радиаторного отопления с параметрами теплоносителя 70°C
- AI — Электроконвектор

1. Приборы отопления и трубопроводы отнесены от стен условно.
2. В вытяжные отверстия в кухнях и санузлах установить регулируемые сотовые решетки РСР 200x100 мм. Пробыку отверстий для подключения вытяжки из кухонь и с/у выполнить по месту
3. Клапаны КПД-4 систем ВД1-ВД6 установить на высоте 2,2 м от пола

Главный инженер проекта ООО "КСК"

Звонарев Е.В.



Изменение внесено по замечаниям Заказчика

						А-07-12-01-0В			
						Ленинградская обл, Всеволожский район, пос. Павлово Жилой квартал юго-западнее дома N39 по ул. Быкова			
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Два жилых дома позиция 1, 2. Жилой дом N1	Стация	Лист	Листов
Разработал				<i>[Signature]</i>	04.14		Р	23	
Н. контроль	Бучнева			<i>[Signature]</i>	04.14	План типового (2-11) этажа секции С	ООО "КСК"		
					04.14				