



**условные обозначения**

— T1 — Подающий трубопровод системы радиаторного отопления с параметрами теплоносителя 90°C

— T2 — Обратный трубопровод системы радиаторного отопления с параметрами теплоносителя 70°C

1. Приборы отопления и трубопроводы отнесены от стен условно.
2. В вытяжные отверстия в кухнях и санузлах установить регулируемые софитные решетки РСР 200x100 мм. Пробыку отверстий для подключения вытяжки из кухонь и с/у выполнить по месту.
3. Клапаны КПД-4 систем ВД-ВДБ установить на высоте 2,2 м от пола

Согласовано	
Взам. инв. ?	
Подп. и дата	
Инв. ? подл.	

Главный инженер проекта ООО "КСК" Звонарев Е.В.



Изменение внесено по замечаниям Заказчика

						А-07-12-01-0В			
						Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Павлово Жилой квартал юго-западнее дома N39 по ул. Быкова			
Изм.	Кодич.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Два жилых дома позиция 1, 2. Жилой дом N1	Стация	Лист	Листов
Разработал					04.14		Р	26	
Н. контроль	Бучнева				04.14				
						План типового (2-11) этажа секции Е	ООО "КСК"		